

Gemeindeamt Bludesch  
Hauptstraße 9  
A-6719 Bludesch

Bregenz, am 25.01.2018

## Prüfbericht

**Prüfgegenstand:** Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

**Auftragsnummer:** 1974-0/2017-UI **Probennummer:** 1

**Auftraggeber:** Gemeindeamt Bludesch

**Probenstelle:** NP OMV - Tankstelle, Walgaustraße 68  
A-6719 Bludesch

**Probenehmer:** Manfred Walser; Umweltinstitut

**Probenahmedatum:** 11.12.2017 07:40 Uhr

**Probenüberbringer:** Manfred Walser; Umweltinstitut

**Probeneingang:** 11.12.2017

**Analysendatum:** 11.12.2017 bis 23.01.2018

## Prüfergebnis

Aussehen, Farbe	OENORM M 6620*	o.B.
Wassertemperatur	OENORM M 6616	10.0 °C
Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)	OENORM EN 27888	445 µS/cm
Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet	OENORM EN 27888	399 µS/cm
KBE bei 22°C (72h)	OENORM EN ISO 6222	0 KBE/ml
KBE bei 37°C (48h)	OENORM EN ISO 6222	0 KBE/ml
Coliforme Bakterien	OENORM EN ISO 9308-1 (Ausgabe 2014-12-01, CCA-Agar)	0 KBE/100ml
Escherichia coli	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml
Enterokokken	OENORM EN ISO 7899-2	0 KBE/100ml



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

\* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg

Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | [www.vorarlberg.at/umweltinstitut](http://www.vorarlberg.at/umweltinstitut) | DVR 0639745  
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

Auftragsnummer: 1974-0/2017-UI

Probennummer: 1

Peter Mattle e.h.  
Prüfverantwortlicher  
Abt. Trinkwasser



---

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.  
\* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten